



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кавказского района

(ул. 30 лет Победы, 72, г. Кропоткин, 352380, тел. (86138) 6-70-01, факс 6-76-01, e-mail: ogpn.kavkaz@mail.ru
телефон доверия: - УГПН (861) 225-34-04; - ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (861)268-64-40

ПРЕДПИСАНИЕ №142/1/2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

*Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду
комбинированного вида №4 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Заведующему МБДОУ д/с к/в №4 г. Кропоткин МО Кавказский район Нагорной Наталии Александровне
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кавказского района по пожарному надзору №142 от 25.06.2018 года, ст.6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17.07.2018г. по 23.07.2018г. проведена плановая проверка

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кавказского района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

капитаном внутренней службы Мельниковым Максимом Николаевичем

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

территории и помещений МБДОУ д/с к/в №4 г. Кропоткин МО Кавказский район

по адресу: г. Кропоткин, пер. Желябова, 58

совместно с *заведующим МБДОУ д/с к/в №4 г. Кропоткин МО Кавказский район*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Нагорной Наталией Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для определения области применения декоративно-отделочных материалов для покрытий полов (линолеум) в групповых ячейках, отсутствует подтверждающая документация с содержанием информации о показателях пожарной опасности этих материалов. В случае несоответствия классу пожарной опасности вышеуказанных материалов по ст.134 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ демонтировать или заменить их на соответствующие вышеуказанному ФЗ	(ч.3, 7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ)	02.07.2019г.	
2.	В лестничной клетке первого этажа здания отсутствует дверь (с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах),	(пп. «д» п.23 ППР в РФ; абз.2 п.6.18* СНиП 21-01-97*; п.4.2.7 СП 1.13130)	02.07.2019г.	

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Кавказского района
Мельников М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» июля 2018г.



(подпись)

М.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«23» 2018г.

(должность, фамилия, инициалы)